



Einsatzdosen: Aufputzdose 3M Höhe43,5mm Silver

09975.SL

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Einsatzdosen / Aufputz

Aufputzdose 3M Höhe43,5mm Silver

Aufputzdose 3 Module, Tiefe 43,5 mm, Installation von Eikon, Idea und Plana mit entsprechenden Rahmen und Abdeckrahmen, Silver. Wird auf den isolierenden und nicht-perforierten Oberflächen oder Metall-Massenverbindungsoberflächen installieren. Serie Idea: nur für Abdeckrahmen Classica


Produktstatus

2 - Wird gelöscht


Mindestbestellmenge

20 NR



Zeichnungen



Zeichnung Dimensionen



Zeichnung zurück



3D-Ansicht

Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rechteckig
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Ja
- **Länge:** 84,00 mm
- **Breite:** 121,50 mm
- **Tiefe:** 45,00 mm
- **Durchmesser:** 0 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 4
- **Art der Gehäusedurchführung:** ohne
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Ja
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP20
- **Ausführung Deckel:** sonstige
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Nein
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 37. Kennzeichnung - Marokko

Verpackung



Artikelnummer8007352321335
Menge 1 NR
Abm. 12,2x8,4x4,5 [cm]
Gewicht 61,13 [g]

Artikelnummer8007352321342
Menge 20 NR
Abm. 28,4x24,4x17,9 [cm]
Gewicht 1.429,33 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).