



Abzweigdosen: Abzweigdose IP44 65x35mm

V55001

Anlageninfrastruktur / Gehäuse und Schaltkästen / Abzweigdosen / Aufputz

Abzweigdose IP44 65x35mm

Aufputz-Abzweigdose IP44, mit Kabelauslass, Schnappabdeckung, grau RAL 7035. Abmessungen \varnothing 65x35 mm

Produktstatus

3 - Aktiv

Mindestbestellmenge

6 NR




Technische Daten

- **Gruppe:** Verbindungsmaterial (Elektro)
- **Klasse:** Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke
- **Max. Leiterquerschnitt:** 0
- **Bestückung:** ohne
- **Form:** rund
- **Montageart:** Wand-/Deckenmontage
- **Montage im Erdreich:** Nein
- **Montage unter Wasser:** Nein
- **Für Rohrdurchmesser:** 20/25 mm
- **Einführung von hinten:** Nein
- **Länge:** 65,00 mm
- **Breite:** 81,00 mm
- **Tiefe:** 39,00 mm
- **Durchmesser:** 65 mm
- **Anreihbar:** Nein
- **Anzahl der Einführungen:** 4
- **Art der Gehäusedurchführung:** Stufenmembran abschneidbar
- **Werkstoff:** Kunststoff
- **Halogenfrei:** Nein
- **Oberflächenschutz:** unbehandelt
- **Farbe:** grau
- **Schutzart (IP):** IP44
- **Ausführung Deckel:** Blinddeckel
- **Transparenter Deckel:** Nein
- **Deckelbefestigung:** geschraubt
- **Vergießbar:** Nein
- **Mit Vergussmasse mitgeliefert:** Nein
- **Plombierbar:** Nein
- **Bemessungsisolationsspannung Ui:** 450 V
- **Funktionserhalt:** ohne
- **Mit Abschirmung:** Nein
- **Witterungsbeständig:** Ja
- **Einsatztemperatur:** 0 - 60 °C
- **Explosionsgeprüfte Ausführung:** Nein
- **Für Ex-Zone Gas:** ohne
- **Für Ex-Zone Staub:** ohne

Marken

- 00. CE-Kennzeichnung - EU
- 01. IMQ - Italien ([download](#))
- 43. UKCA-Marke Großbritannien
- 96. Elektrotechnische Fachkraft ([download](#))

Verpackung




8 007352 076938

Artikelnummer8007352076938

Menge 1 NR

Abm. 8,2x8,2x3,9 [cm]

Gewicht 42 [g]



8 007352 076945

Artikelnummer8007352076945

Menge 6 NR

Abm. 8,2x8,2x24 [cm]

Gewicht 295,67 [g]



8 007352 115699

Artikelnummer8007352115699

Menge 114 NR

Abm. 38,5x29x30 [cm]

Gewicht 4.918 [g]

Legal

Vimar behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung die Merkmale der gemeldeten Produkte zu ändern. Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischer Materialien erfolgen. Für die Nutzungsbedingungen der im Produktblatt enthaltenen Informationen verweisen wir auf [Nutzungsbedingungen](#).