



Κοινά εξαρτήματα: 6-button KNX control+shutter-laths 3M

01587

Συστήματα και προϊόντα smart / KNX / Κοινά εξαρτήματα / Μηχανισμοί

6-button KNX control+shutter-laths 3M

Συσκευή ελέγχου έξι πλήκτρων και εκκινητή για 1 ρολό με προσανατολισμό των περσίδων με έξοδο με ρελέ ανταλλαγής για κινητήρα cosφ 0,6 2 A 120-240 V~ 50/60 Hz, βάσει προτύπου KNX, δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι, με λυχνία LED RGB και ρύθμιση έντασης, συμπληρώνεται με δύο μισά εναλλάξιμα πλήκτρα 1 ή 2 μονάδων Eikon, Arké ή Plana - 3 μονάδων



Κατάσταση Προϊόντος

3 - Προϊόν διαχειριζόμεν

Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Light \(632 kb\)](#)
- [Πολυγλωσσικό φύλλο οδηγιών Full \(724 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2899 kb\)](#)
- [Installer manual \(1937 kb\)](#)


Λογισμικό

- [DB_ComandoSupervisione_KNX_REL-01.17_20230117.zip](#)


Βίντεο

- [Διακόπτες οικιακού αυτοματισμού](#)


Σχέδια



Διαστάσεις



Πίσω πλευρά



3d σχέδιο

Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Installation bus systems
- **Class:** Multi operating device for bus system
- **Bus system KNX-RF (Radio Frequent):** No
- **Bus system radio frequent:** No
- **Bus system LON:** No
- **Bus system Powernet:** No
- **Radio frequent bidirectional:** No
- **Width in number of modular spacings:** 3
- **Material:** Plastic
- **Material quality:** Thermoplastic
- **Surface protection:** Untreated
- **Surface finishing:** Matt
- **Colour:** Other
- **RAL-number (similar):** 7024
- **Transparent:** No
- **With bus connection:** Yes

Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 43. UKCA - Μεγάλη Βρετανία
- 92. RoHS ΕΑΕ
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

Συσκευασίες



8 007352 593626

Κωδικός 8007352593626
Ποσότητα 1 NR
Διαστ. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Βάρος 77,8 [g]



8 007352 633261

Κωδικός 8007352633261
Ποσότητα 70 NR
Διαστ. 39,5x30x17 [cm]
Βάρος 6.286 [g]

Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).