



## Εξαρτήματα τοίχου: By-alarm -24-zone control unit 230V~ DE

### 01700.DE

Ασφάλεια / By-alarm Plus / Εξαρτήματα τοίχου / Μη αρθρωτά εξαρτήματα

### By-alarm -24-zone control unit 230V~ DE

Κεντρική μονάδα ελέγχου By-alarm με δυνατότητα προγραμματισμού και διαχείρισης από πληκτρολόγιο με οθόνη, τροφοδοσία 230 V~ 50 Hz, 8 τοπικές είσοδοι με δυνατότητα επέκτασης στις 24 μέσω μονάδων επέκτασης, 1 έξοδος τροφοδοσίας 13,8 Vdc 1,5 A που μπορεί να επεκταθεί με συμπληρωματικό τροφοδοτικό, 1 έξοδος ρελέ συναγερμού, 1 έξοδος ρελέ ανταλλαγής 3 A 24 V~ που μπορεί να επεκταθεί με περαιτέρω 24 μέσω μονάδων επέκτασης, μαζί με ξύλινο κουτί, επιτοίχια εγκατάσταση, γερμανική έκδοση



### Κατάσταση Προϊόντος

2 - Προϊόν υπό κατάργηση

### Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας

1 NR

### Φύλλα, Εγχειρίδια, Τεκμηρίωση

- [Anwendungshinweise \(524 kb\)](#)
- [Installationsanleitung \(4448 kb\)](#)

### Λογισμικό

- [SW\\_By-alarmManager-DE\\_REL-02.01\\_20201127.zip](#)

### Βίντεο

- [Integration with burglar alarm system](#)


## Τεχνικά δεδομένα

- **Class group:** Alarm installations, emergency call and signalling
- **Class:** Central alarm panel for intrusion detection system
- **Number of detection groups:** 24
- **Integrated dial device:** No
- **Number of outputs for acoustic signal generators:** 2
- **Occurrence memory:** Yes
- **Operating voltage:** 230 V
- **Suitable for bus connection:** Yes
- **Radio connection:** No
- **With power adaptor:** Yes
- **Emergency power supply integrated:** Yes
- **Interface external:** Yes
- **Height:** 35.300,00 mm
- **Width:** 32.500,00 mm
- **Depth:** 12.600,00 mm

## Εμπορικά σήματα

- 00. Σήμανση CE - ΕΕ
- 21. IMQ-SICUREZZA - Ιταλία
- 37. Σήμανση - Μαρόκο
- 99. Οδηγία ΑΗΗΕ ([download](#))

## Συσκευασίες



8 007352 563049

**Κωδικός** 8007352563049  
**Ποσότητα** 1 NR  
**Διαστ.** 41,5x34,5x15,5 [cm]  
**Βάρος** 5.400 [g]

## Legal

Η Vimar διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση των χαρακτηριστικών των προϊόντων που αναφέρονται. Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα. Για τις συνθήκες χρήσης των πληροφοριών που παρέχονται στο δελτίο προϊόντος, βλ. [Όροι χρήσης](#).