



Componentes comunes: Termostato rotatorio KNX 2M Next

02972.N

Sistemas+productos smart / KNX / Componentes comunes / Dispositivos

Termostato rotatorio KNX 2M Next

Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR

Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(596 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(1291 kb\)](#)
- [Installer manual \(1989 kb\)](#)
- [Manuale installatore \(2277 kb\)](#)

Software

- [DB_Termostato_KNX_REL-01.18_20221104.zip](#)



Datos técnicos

- **Class group:** Dispositivos de campo para registro y procesamiento
- **Class:** Termostato de ambiente
- **Modelo:** Abierto / cerrado
- **Con receptor:** No
- **Sensor externo:** Si
- **Característica de regulación:** PID
- **Calefacción:** Si
- **Número de salidas para calefacción:** 1
- **Número de salidas para refrigeración:** 1
- **Valor diferencial:** 0,00 - 1,00 k
- **Diferencia regulable:** Si
- **Temperatura legible:** Si
- **Con indicación del nivel sonoro:** No
- **Tipo de captador/sensor:** Sensor de resistencia
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Número de módulos (en caso de diseño modular):** 2
- **Con visualizador:** Si
- **Funcionamiento:** Giro
- **Con circuito de agua sanitaria:** No
- **Tensión máx. de los contactos:** 29 V
- **Grado de protección (IP):** IP20
- **Protección contra explosiones:** Si
- **Color:** Plata
- **Número RAL:** 0
- **Diámetro:** 0 mm
- **Clase del regulador de temperatura:** V

Marcas

- 00. Mercado CE - UE
- 27. KNX ([download](#))
- 37. Mercado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 46. UK PSTI compliance ([download](#))
- 92. RoHS EAU
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



Código 800735268851
Cantidad 1 NR
Med. 5,7x5,3x7,7 [cm]
Peso 38 [g]



Código 8007352746459
Cantidad 60 NR
Med. 37,5x30x13,5 [cm]
Peso 2.520 [g]



Código 8007352688575
Cantidad 70 NR
Med. 39,5x30x17 [cm]
Peso 2.940 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).