



ARKÉ: Sonda temperatura domótica Metal

19538.M

Sistemas+productos smart / By-me Plus / ARKÉ / Dispositivos

Sonda temperatura domótica Metal

Sonda de temperatura para control de la temperatura ambiente (calefacción y aire acondicionado), control de instalaciones de 2 y 4 tubos, accionamiento de fan-coil de 3 velocidades y proporcional, dispositivo de control de la temperatura de clase I (aportación 1%) en modo ON/OFF y de clase IV (aportación 2%) en modo PID, 1 entrada para sensor NTC de temperatura cableado o de empotrar, para domótica By-me, conectable mediante interfaz con actuador con salidas analógicas proporcionales 01466 para realizar un termostato de ambiente modulante de clase V (aportación 3%), Metal



Estado producto

3 - Activo

Cant. mínima de pedido

1 NR


Instrucciones, Manuales, Documentación

- [Hoja de instrucciones multilingüe Light \(657 kb\)](#)
- [Hoja de instrucciones multilingüe Full \(675 kb\)](#)
- [By-me automazione-Compatibilità fw \(206 kb\)](#)


Vídeo

- [Arké lives in your time](#)
- [Climate control](#)


Dibujos



Volúmenes



Vista trasera



Vista 3D

Datos técnicos

- **Class group:** Dispositivos de campo para registro y procesamiento
- **Class:** Termostato de ambiente
- **Modelo:** Otros
- **Con receptor:** No
- **Sensor externo:** Si
- **Tipo de montaje:** Montado empotrado (escayola)
- **Con visualizador:** No
- **Color:** Plata
- **Número RAL:** 9007

Marcas

- 00. Marcado CE - UE
- 37. Marcado - Marruecos
- 43. Marca UKCA - Gran Bretaña
- 96. Experto electrotécnico ([download](#))
- 99. Directiva RAEE ([download](#))

Embalajes



8 007352 594531

Código 8007352594531
Cantidad 1 NR
Med. 6x2,8x5,3 [cm]
Peso 37,6 [g]



8 007352 594548

Código 8007352594548
Cantidad 10 NR
Med. 14,4x13,1x6 [cm]
Peso 426,7 [g]



8 007352 741157

Código 8007352741157
Cantidad 200 NR
Med. 50,5x20x28 [cm]
Peso 8.974 [g]

Legal

Vimar se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin previo aviso las características de los productos reportados. La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos. Para las condiciones de uso de la información de la ficha del producto, consulte [Condiciones de uso](#).