

PID:

04320005

CID:

C.1997.1775

## Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta**      *IMQ, accredited certification body, grants to*

**EA SRL  
STRADA DEGLI ANGARIARI 25  
47891 FALCIANO - REPUBBLICA  
SM - San Marino**

**all'uso del marchio**

*the licence to use the mark*

**ENEC 03,IMQ**



Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".

**per i seguenti prodotti**

*for the following products*

**Portalamпада per lampade ad  
incandescenza ad alogeni  
( Rif. di tipo H2 )**

*Lampholders for incandescent  
halogen lamps  
( Type ref. H2 )*

*This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".*

Emesso il / Issued on:

**1997-03-22**

Data di aggiornamento / Updated on

**2009-09-23**

Sostituisce / Replaces

**2006-03-08**

  
\_\_\_\_\_  
**IMQ S.p.A.**

**Allegato - Certificato di approvazione**  
**Annex - Approval certificate**

Emesso il / Issued on 1997-03-22  
Data di aggiornamento / Updated on 2009-09-23  
Sostituisce / Replaces 2006-03-08

**Prodotto | Product**

**Portalampada per lampade ad incandescenza ad alogeni**  
**Lampholders for incandescent halogen lamps**

**Concessionario | Licence Holder**

**EA SRL**  
**STRADA DEGLI ANGARIARI 25**  
**47891 FALCIANO - REPUBBLICA**  
**SM - San Marino**

**Marchio | Mark**



ENEC  
03,IMQ

**Costruito a | Manufactured at**

98000741 C01123548 47891 FALCIANO - REPUBBLICA San Marino

*Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.*

*Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above*

**Norme**

EN 60838-1:2004 + A1:2008  
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

**Standards**

EN 60838-1:2004 + A1:2008  
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

**Rapporti | Test Reports**

04AH01140

**Caratteristiche tecniche | Technical characteristics**

Tipo di portalampada | Type of lampholder **R7s**  
Tensione nominale | Rated voltage **250V**  
Corrente nominale max | Max rated current **6A**  
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **ordinario / ordinary**  
Temperatura di funzionamento del portalampada | Temperature marking of lampholder **T300**  
Temperatura max di funzionamento del cavo | Max operating temperature of cable **T90/250**  
Tipo di connessione | Type of connection **aggraffati / crimped**  
Categoria di sovratensione | Overvoltage category **II**

**Articoli (con dettagli) | Articles (with details)**

DAT97000848.1

Marca | Trade mark **EA**  
Rif. di tipo | Type ref. **H2**  
Rif. a cat. | Cat. ref. **(\*)**  
Descrizione | Description **(\*)**

**Ulteriori informazioni | Additional Information**

(*) RIF. DI TIPO	RIF. A CAT.	DESCRIZIONE
H2	H2	fissaggio su supporto rigido
H2	H23	fissaggio su staffa
H2	H24	fissaggio su staffa
H2	H2C	fissaggio su supporto rigido con foro M4
H2	H2D	fissaggio su supporto rigido

H2	H2E	fissaggio su supporto rigido
H2	H2F	fissaggio su supporto rigido
H2	H2G	fissaggio con piastrina
H2	H2I	fissaggio su supporto rigido con foro M4
H2	H2L	fissaggio con piastrina
H2	H2M	fissaggio con piastrina

Il portalampada soddisfa i requisiti della Classe II in accordo alla norma EN 60598-1 2004 + A1 2006 se provato con cavi in doppio isolamento.

(*) TYPE REF.	CAT. REF.	DESCRIPTION
H2	H2	fixing on rigid support
H2	H23	fixing on bracket
H2	H24	fixing on bracket
H2	H2C	fixing on rigid support with hole M4
H2	H2D	fixing on rigid support
H2	H2E	fixing on rigid support
H2	H2F	fixing on rigid support
H2	H2G	fixing with plate
H2	H2I	fixing on rigid support with hole M4
H2	H2L	fixing with plate
H2	H2M	fixing with plate

The lampholder fulfils the requirements of Class II luminaires according to EN 60598-1 2004 + A1 2006, if provided with cable with double insulation.

## Componenti | Component List

**Vedere apposito elenco / See relevant annex**

Emesso il | Issued on **1997-03-22**      Data di aggiornamento | Updated on **2009-09-23**      Sostituisce | Replaces **2006-03-08**

## Diritti di concessione | Annual Fees

DAT97000848    BTJ.043200.DD23    Diritti modelli ENEC - 0432 - Portalampada e portastarter / ENEC models - 0432 - Lampholders and starterholders

1

  
