

PID:
02212000

CID:
C.1993.752

Certificato di approvazione

Approval certificate



00013

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di prodotti"
ed è relativo ai prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Interruttori elettronici per
installazione fissa
(riferimento di tipo 03983)**

*Electronic switches for fixed
installation
(type reference 03983)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il | Issued on **2026-01-19**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il | Issued on 2026-01-19
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---

Prodotto | Product

Interruttori elettronici per installazione fissa Electronic switches for fixed installation

Concessionario | Licence Holder

VIMAR SPA
VIALE VICENZA 14
36063 MAROSTICA VI
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.X0008O C08445537 331004 HUNEADOARA Romania

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022 + A11:2022

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60669-1:2018 + AC:2018-11 + AC:2020-02
EN IEC 60669-2-1:2022 + A11:2022

Rapporti | Test Reports

MI24-0111084-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tensione nominale Rated voltage	100-240 V
Tipo di azionamento Method of actuating	a pulsante remoto cablato e wireless / push-button - wired and wireless remote
Apertura contatti Contact opening	micro-distanza di apertura / micro-gap construction
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Sistema di installazione Type of installation	installazione da incasso (retrofrutto) / flush-mounting (retrofit)
Frequenza nominale Rated frequency	50/60 Hz (mains)

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.0000CM

Marca | Trade mark VIMAR

Riferimento di tipo | Type reference 03983

Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference 03983

Schema | Pattern number 1

Tipo di carico | Type of load carico dichiarato / declared load

Corrente nominale | Rated current 4 A

Tensione nominale | Rated voltage 12/24 V ac (SELV)

Descrizione del dispositivo | Description of device 4 A 12/24 V AC-1 (SELV) according to EN IEC 60947-4-1:2019 + AC:2020-05 + AC:2021-04