IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA06.00144

SN.F00166

PID:
06350100
CID:
C.1997.5581

Certificato di approvazione

Approval certificate

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 005 A	EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D	PRD N° 005 B
SGE N° 006 M	PRS N° 080 C
SCR N° 005 F	ISP N° 063 E
SSI N° 003 G	LAB N° 0121
FSM N° 007 I	LAT N° 021

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta

IMQ, accredited certification body, grants to

ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

CONFORME NORME UNI-EN DI SICUREZZA
IMQ-CIG

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel Regolamento "MARCHI IMQ - Regolamento per la certificazione di prodotti" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.

per i seguenti prodotti

Rivelatori di gas per uso domestico
(Serie idea)

for the following products

Gas detectors for household use
(Series idea)

This certificate is subjected to the conditions foreseen by Rules "IMQ MARKS - RULES for product certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on	***2005-10-27***
Aggiornato il | Updated on	***2017-03-07***
Sostituisce | Replaces	***2005-10-27***

Arnaud Benvenuti
cosign
IMQ S.p.A.

IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale € 4.000.000

CA06.00144
SN.F00166

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2005-10-27
Aggiornato il / Updated on 2017-03-07
Sostituisce / Replaces 2005-10-27

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE
IT - Italy

Marchio | Mark

IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

98000963 CLESI1.C06LCESI1+2 16010 SERRA RICCO' GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:
CEI 216-8:2005 + V1:2014

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:
CEI 216-8:2005 + V1:2014

Rapporti | Test Reports

CG16-0004374-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di prodotto / Product	**Rilevatore di gas / gas detector**
Serie / Series	**idea**
Tensione nominale / Rated voltage	**230V c.a. / 230V a.c.**
Frequenza nominale / Rated frequency	**50-60Hz**
Grado di protezione contro l'umidità / Degree of protection against moisture	**IP40**
Installazione / Installation	**da incasso / built-in**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.F009KH

Marca / Trade mark	**VIMAR**
Modello / Model	**16591**
Tipo di gas rivelato / Detected gas	**GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor	**semiconduttore / semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance	**A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply	**230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration	**9% LIE / 9% LEL**

AR.F009KL

Marca / Trade mark	**VIMAR**
Modello / Model	**16591.B**
Tipo di gas rivelato / Detected gas	**GPL / LPG**
Tipo di sensore / Type of sensor	**semiconduttore / semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance	**A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply	**230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration	**9% LIE / 9% LEL**

AR.F009KI

Marca / Trade mark	**VIMAR**
Modello / Model	**16592**
Tipo di gas rivelato / Detected gas	**metano / methane**
Tipo di sensore / Type of sensor	**semiconduttore / semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance	**A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply	**230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration	**9% LIE / 9% LEL**

AR.F009KP

Marca / Trade mark	**VIMAR**
Modello / Model	**16592.B**
Tipo di gas rivelato / Detected gas	**metano / methane**
Tipo di sensore / Type of sensor	**semiconduttore / semi-conductor**
Tipo di apparecchio / Type of appliance	**A**
Tipo di alimentazione elettrica / Type of electrical supply	**230V c.a. / 230V a.c.**
Taratura gas / Gas calibration	**9% LIE / 9% LEL**

Ulteriori informazioni |Additional Information

I prodotti di cui al presente certificato risultano conformi alle relative norme se installati con gli appropriati accessori di cui al Certificato di approvazione n. EH849. / The above mentioned products are in conformity with the relevant standards if installed with the accessories quoted on the Approval Certificate n. EH849.

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco /See relevant annex

Emesso il | Issued on **2005-10-27** *Aggiornato il | Updated on* --- *Sostituisce | Replaces* **2005-10-27**

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.F00166	**EDR.063500.DAX1**	*Importo serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas / IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors*	1

cosign
IMQ S.p.A.