

PID:
06350100
CID:
C.1995.1167

Certificato di approvazione *Approval certificate*

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-CIG

Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel "Regolamento
IMQ - Certificazione
prodotto" ed è relativo ai
prodotti descritti
nell'Allegato al presente
certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori di gas per uso
domestico
(Modelli 01895; 01896)**

*Gas detectors for household use
(Models 01895; 01896)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by "IMQ
Rules - Product Certification"
and is relevant to the products
listed in the annex to this
certificate.*

Emesso il | Issued on **2012-05-02**
Aggiornato il | Updated on ---
Sostituisce | Replaces ---


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-05-02
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Rivelatori di gas per uso domestico
Gas detectors for household use

Concessionario | Licence Holder

ESIWELMA SRL
VIA F.LLI CANEPA 134 D-E
16010 SERRA RICCO' GE

Marchio | Mark



IMQ-CIG

Costruito a | Manufactured at

97002590 CLES11.C06LCE5I1+2 16157 GENOVA

GE Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 50194-1:2009

Standards

EN 50194-1:2009

Rapporti | Test Reports

06AL00188

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

| | |
|---|---|
| <i>Tipo di prodotto Product</i> | Rivelatore di gas / Gas detector |
| <i>Tensione nominale Rated voltage</i> | 230Vac |
| <i>Frequenza nominale Rated frequency</i> | 50-60 Hz |
| <i>Grado di protezione contro l'umidità Degree of protection against moisture</i> | IP42 |
| <i>Installazione Installation</i> | Fissa / Fixed |
| <i>Tipo di collegamento Type of connection</i> | Permanentemente collegato alla rete di alimentazione / permanently connected to fixed wiring |

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M003LE

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Marca Trade mark</i> | VIMAR |
| <i>Modello Model</i> | 01895 |
| <i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i> | GPL / LPG |
| <i>Tipo di sensore Type of sensor</i> | Semiconduttore / Semiconductor |
| <i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i> | A |
| <i>Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply</i> | 230 Vac |
| <i>Taratura gas Gas calibration</i> | 9% LIE |

AR.M003LF

| | |
|--|---------------------------------------|
| <i>Marca Trade mark</i> | VIMAR |
| <i>Modello Model</i> | 01896 |
| <i>Tipo di gas rivelato Detected gas</i> | Metano / Methane |
| <i>Tipo di sensore Type of sensor</i> | Semiconduttore / Semiconductor |
| <i>Tipo di apparecchio Type of appliance</i> | A |
| <i>Tipo di alimentazione elettrica Type of electrical supply</i> | 230 Vac |

Taratura gas / Gas calibration **9% LIE**

Componenti | Component List

Vedere apposito elenco / See relevant annex

Emesso il | Issued on **2012-05-02**

Aggiornato il | Updated on ---

Sostituisce | Replaces ---

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000F2

EDM.063500.DAX1

Diritti serie IMQ CIG - 0635 - Rivelatori di gas | IMQ CIG series - 0635 - Gas detectors

1


IMQ S.p.A.