



LINEA: Termostato XT By-me 2M nero

32041.G

Sistemi e prodotti smart / By-me Plus / LINEA / Dispositivi XT

Termostato XT By-me 2M nero

Termostato XT per domotica By-me per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466.1 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), funzione boost per attivazione una seconda sorgente, funzione proximity, retroilluminazione a LED, nero - 2 moduli frontali



Stato prodotto

3 - Prod. gestito

Q.tà minima ordine

1 NR


Istruzioni, Manuali, Documentazione

- [Foglio istruzioni multilingua Light \(1588 kb\)](#)
- [Foglio istruzioni Full \(572 kb\)](#)
- [Notice technique Full \(574 kb\)](#)
- [Ficha de instrucciones Full \(573 kb\)](#)
- [Full instructions sheet \(572 kb\)](#)
- [Φυλλάδιο οδηγιών Full \(678 kb\)](#)
- [Anweisungsblatt Full \(575 kb\)](#)
- [Full \(603 kb\)](#)


Video

- [La piattaforma XT](#)

Disegni



Vista ingombri



Vista posteriore



Vista 3D

Dati tecnici

- **Gruppo:** Sistemi di bus per impianti
- **Classe:** Regolatore di temperatura ambiente per sistema bus
- **Materiale:** Plastica
- **Qualità del materiale:** Materiale termoplastico
- **Protezione della superficie:** Non trattato
- **Tipo superficie:** Opaco
- **Colore:** Nero
- **Codice RAL (simile):** 7021
- **Trasparente:** No

Marchi

- 00. Marcatura CE - UE
- 37. Marcatura CMIM - Marocco
- 43. Marchio UKCA - Regno Unito
- 99. Direttiva RAEE ([download](#))

Imballi



Codice 8007352722682
Qtà 1 NR
Dim. 11,5x9x1,7 [cm]
Peso 61,3 [g]



Codice 8007352722699
Qtà 10 NR
Dim. 18,7x9,8x12,2 [cm]
Peso 686 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati. L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati. Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere [Condizioni di utilizzo](#).